

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES033615**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

FIRE FOX, S.L.

En el centro de producción:

**Pol. Ind. Oeste, C./ Juan de La Cierva, parcela 22-6 C
30169 San Ginés (Murcia)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia Permanente e del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **8 de Octubre de 2008**

Fecha de actualización: **3 de junio de 2020**

Fecha de caducidad: **8 de Octubre de 2023**



Nº 18/C-PR045





ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES033615

Marca	Modelo	Presión y PS	Agente Extintor (tipo y carga)	Temperatura de uso	Eficacia
FIRE FOX	PG-1 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 1kg	-20°C/+60°C	5A 21B
FIRE FOX	PG-2 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 2kg	-20°C/+60°C	8A 34B
FIRE FOX	PG-3 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 3kg	-20°C/+60°C	13A 55B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	21A 113B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FA	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	27A 183B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	34A 233B
FIRE FOX	PG-9 ABC NL1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	34A 144B
FIRE FOX	PG-9 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	43 A 233 B
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 6 litros.	+5°C/+60°C	13A 144B
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-FA	Permanente, 15 bar	Agua + BoldFoam XT- 10 (0,6 litros).	+5°C/+60°C	21A 183B 75F
FIRE FOX	PG-9 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 9 litros.	+5°C/+60°C	13A 233B
FIRE FOX	FF-2 KG CO ₂	Permanente, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B
FIRE FOX	FF-5 KG CO ₂	Permanente, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B

Estado de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 10 de Abril de 2014



BUREAU VERITAS
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES033614-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

**EXTINTORES PORTÁTILES, EXTINTORES AUTOMÁTICOS Y CARROS
CONTRA INCENDIOS**

Fabricante:

FIRE FOX, S.L.

Con domicilio Social:

**Pol. Ind. Oeste, C/ Juan de La Cierva, parcela 22-6C,
30169- SAN GINÉS (Murcia)**

Centro de producción:

**Pol. Ind. Oeste, C/ Juan de La Cierva, parcela 22-6C,
30169- SAN GINÉS (Murcia)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **9 de julio de 2008**

Fecha de actualización: **15 de junio de 2020**

Fecha de caducidad: **9 de julio de 2023**



**BUREAU
VERITAS**



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

FIRE FOX SL

C/ JUAN DE LA CIERVA, 22 - 6C - 30169 - SAN GINES - MURCIA -
ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES DE POLVO, HÍDRICOS Y DE CO2, MÓVILES DE POLVO, HÍDRICOS Y DE CO2. EXTINTORES AUTOMÁTICOS DE POLVO. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS: SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR ESPUMA FÍSICA, SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA PULVERIZADA, SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA, SISTEMAS DE COLUMNA SECA, SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS, SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMAS, SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS Y CALOR EXTINTORES DE INCENDIOS, SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS, SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AEROSOL CONDENSADOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO.

Número del Certificado:	ES112794- 1
Certificación inicial con otra Entidad de Certificación:	30-06-2008
Auditoría de certificación/renovación:	10-06-2020
Caducidad de ciclo anterior:	30-06-2020
Certificado en vigor:	01-07-2020
Caducidad del certificado:	30-06-2023

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación



Bureau Veritas Iberia S.L.

C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España


ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 04/C-SC004